

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Numero: 1121 - CPD - J0010

In conformità con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 in merito all'approssimazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative degli Stati Membri in relazione a prodotti da costruzione (Direttiva sui Prodotti da Costruzione - CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 luglio 1993, si conferma che i seguenti prodotti sono soggetti a procedure di controllo della produzione in stabilimento e sono sottoposti da parte del costruttore ad ulteriori prove di campioni prelevati nello stabilimento ai sensi del piano di controlli prescritto. L'Ente di Certificazione Notificato indicato nel presente ha eseguito il collaudo preserie per le caratteristiche pertinenti al prodotto, ha svolto l'ispezione iniziale dello stabilimento e il controllo della produzione nello stabilimento, ed è responsabile della sorveglianza, valutazione ed approvazione continue del controllo di produzione nello stabilimento.

Prodotto da costruzione: **Benda Hilti Firestop CFS-B**

Imnesso sul mercato da:
Azienda: **HILTI Corporation**

Indirizzo del costruttore: **Feldkircherstr. 100, 9494 Schaan, Liechtenstein**

Uso previsto: **Tenuta di penetramento**

Classificazione
(Tamponi Firestop
CP651N): **Fino a EI 120C/U a seconda dei servizi e costruzione di
supporto***

Il presente documento certifica che tutte le disposizioni concernenti l'attestazione di conformità e le prestazioni del prodotto descritto nell'Approvazione Tecnica Europea

ETA-10/0212

sono state applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti.

Ente di Certificazione Notificato: **Warrington Certification Ltd**

Numero di riferimento CE: **1121**

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta il **16/11/10**, e rimane valido finché le condizioni esposte nella specifica tecnica armonizzata indicata sopra o il design del prodotto o le condizioni di produzione nello stabilimento o il controllo della produzione nello stabilimento non verranno modificati in modo significativo.



Manager – Warrington Certification Ltd.

Riferimenti:

Approvazione Tecnica Europea: ETA-10/0212

Riferimenti stabilimento: C/006