



EC CERTIFICATE

Organismo accreditato n° 0843

CPR Notified Body, UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Regno Unito

Certificato di costanza delle prestazioni 0843-CPR-0154

In conformità con il Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui prodotti da costruzione o CPR), il presente certificato riguarda il prodotto da costruzione.

Collare antifluoco Hilti Endless CFS-C EL Sigillatura di attraversamento classificata per l'uso su pareti flessibili, pareti solide e pavimenti solidi

Un collare per tubi utilizzabile per creare una sigillatura di attraversamento o parte di una sigillatura di attraversamento, usato per salvaguardare la resistenza al fuoco di un elemento di separazione (parete flessibile, vano di corsa, parete rigida o pavimento rigido), laddove vi sia un passaggio di tubature. Il collare antifluoco Hilti Endless CFS-C EL è disponibile in un'unica dimensione. La lunghezza del collare si adatta alla circonferenza totale del tubo o del tubo con isolamento. Il collare è dotato di piastre di chiusura ed è installato sotto ai pavimenti oppure su entrambi i lati di una parete, dopodiché è fissato con ganci e tasselli/viti, oppure barre filettate con dadi e rondelle.

prodotto da

Hilti AG
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein

e prodotto presso lo stabilimento di produzione

Stabilimento HILTI 5B

Il presente certificato attesta che sono state applicate tutte le disposizioni inerenti la valutazione e il controllo della costanza delle prestazioni descritte nell'ETA:

ETA 14/0085

AVCP - Sistema 1 per le prestazioni descritte nel presente certificato e che

il collare antifluoco Hilti Endless CFS-C EL soddisfa (il prodotto soddisfa) tutti i requisiti previsti in merito a tali prestazioni.

Il presente certificato è stato emesso inizialmente in data 28 aprile 2014 e rimane valido fintanto che rimane valida l'ETA e fintanto che le condizioni di fabbricazione nello stabilimento o lo stesso controllo di produzione in fabbrica non vengano modificati in maniera significativa.

28 aprile 2014

Karl Harland
Quality Engineering Manager
UL International (UK) Ltd.



EC CERTIFICATE

Organismo accreditato n° 0843

CPR Notified Body, UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Regno Unito

Allegato: Informazioni dettagliate

Certificato n°: 0843-CPR-0154

Descrizione del prodotto/dispositivo:

Collare antifuoco Hilti Endless CFS-C EL

Ragione sociale del richiedente:

Hilti AG
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein

Informazioni sul prodotto:

Collare antifuoco Hilti Endless CFS-C EL

Il prodotto è conforme a:

A – Tutti i requisiti previsti dall'Approvazione tecnica europea ETA 14/0085

28 aprile 2014

Karl Harland
Quality Engineering Manager
UL International (UK) Ltd.