

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conformemente all'Allegato III al Regolamento (EU) n. 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione)

Collare antifluoco per cavi Hilti CFS-RCC

No. Hilti CFS-RCC

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

Hilti CFS-RCC

2. Uso previsto:

Prodotto antifluoco e sigillante per tamponamenti, vedere ETA - 20/0990 (28.12.2020)

Attraversamenti cavi	Cavi, fasci di cavi, portacavi, condotti
Aperture per tubi	Tubi combustibili e non combustibili
Attraversamenti misti	Cavi, canaline portacavi, tubi di plastica, tubi di metallo e tubi compositi

3. Fabbricante:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

4. Sistema di AVCP:

Sistema 1

5. Documentazione di valutazione europea:

EAD 350454-00-1104

Valutazione tecnica europea:

ETA-20/0990 (28.12.2020)

Organismo di valutazione tecnica:

OIB

Organismo/i notificato/i:

MPA-Braunschweig, N. 0761

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristica essenziale	Prestazione dichiarata	Specifica tecnica armonizzata / Metodo di verifica
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	Vedere ETA-20/0990 (28.12.2020)	EN 13501-2
Permeabilità all'aria		EN 1026
Isolamento acustico per via aerea		EN ISO 717-1, EN ISO 10140
Proprietà termiche		EN 12667
Durata e servizio	Tipo Z ₂	EAD 350454-00-1104

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato in precedenza. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation